



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Zápis o kontrole dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 2. listopadu 2020.

Kontrolovaný subjekt : Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5
Voskovcova 1130
152 00 Praha 5 – Hlubočepy
IČ : 27134288

Kontrolu provedl : Jiří Tvrдіk, technik Požární bezpečnosti s.r.o.

Kontrola byla provedena dne 1.11. 2020 v 8.00 hod.

Kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 13 Zákona o požární ochraně č. 133/85 a § 12 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. Při nedodržení výše uvedeného zákona a vyhlášky hrozí při kontrole SPD (Státní požární dozor) peněžitá pokuta až do výše do 500.000,-Kč.

Cílem kontroly bylo prověřit dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Kontrolou bylo zjištěno :

1. Provedena fyzická preventivní kontrola objektu :

Vchod 1130 / 26 (objekt D) :

- 1.PP, zadní schodiště : bez závad.
- 1.NP, chodba : u bytu č. 135 - botník, dřevěný hranol (odstranit).
- 1.NP, sušárna 031 : papírová krabice, pneumatika (tento prostor není určen ke skladování materiálu).
- 1.NP, sklepy 032 : bez závad.
- 2.NP, chodba : bez závad.
- 3.NP, chodba : u bytu č. 343 – papírové krabice (zúžená úniková cesta).
- 4.NP, chodba : u bytu č. 443 - židle, kytky, dřevěná a plastová bedna, taška s papírovým odpadem (zúžená úniková cesta).
- 4.NP, chodba : u bytu č. 455 – plastové přepravky (zúžená úniková cesta).
- 5.NP, chodba : bez závad.
- 6.NP, chodba : u bytu č. 628 – kola, koloběžka (zúžená úniková cesta).
- 6.NP, chodba : kytka (zúžená úniková cesta).

Vchod 1130 / 28 (objekt D1) :

- 1.PP, přední schodiště : bez závad.
- 1.NP, chodba : bez závad.
- 1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/26 : bez závad : bez závad.
- 1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/30 : bez závad : bez závad.
- 1. – 2.NP, schodiště, podesta : kytka, stůl (zúžená úniková cesta).
- 2.NP, chodba : u bytu č. 247 – kytka (zúžená úniková cesta).

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

servisní středisko PRAHA - Pikovická 870/7, 147 00 Praha 4, tel. 244 462 015, mobil 725 076 222, tvrdik@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2015

3.NP, chodba : plastová krabice, vozík (zúžená úniková cesta).

4.NP, chodba : koloběžka (zúžená úniková cesta).

Vchod 1130 / 30 (objekt E) :

1.PP, zadní schodiště : bez závad.

1.NP, chodba : bez závad.

1.NP, sušárna 021 : žebřík, židle, kočár, molitan, dřevěná deska, polystyrenové desky, vozíky (tento prostor neslouží ke skladování materiálu).

1.NP, sklepy 020 : sokl nábytku, kolo, boby (chodby sklepů neslouží ke skladování materiálu).

2.NP, chodba : u bytu č. 244 – papírové krabice (zúžená úniková cesta).

3.NP, chodba : bez závad.

4.NP, chodba : bez závad.

5.NP, chodba : bez závad.

5.NP chodba : bez závad.

6.NP, chodba : u bytu č. 620 a 621 - stojan na kytky, kytky, u bytu č. 623 koloběžka (zúžená úniková cesta).

Vchod 1130 / 32 (objekt F1) :

1.PP, přední schodiště : bez závad.

1.NP, chodba : bez závad.

1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/30 : bez závad : bez závad.

1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/34 : bez závad : bez závad.

2.NP, chodba : u bytu č. 223 – kytka, u bytu č. 224 - kytka (zúžená úniková cesta).

3.NP, chodba : bez závad.

4.NP, chodba : u bytu č. 417 - kola (zúžená úniková cesta).

Vchod 1130 / 34 (objekt F) :

1.PP, zadní schodiště : bez závad.

1.NP, chodba : kytka, kola (zúžená úniková cesta).

1.NP, sušárna 006 : kolo, boby (tento prostor neslouží ke skladování).

1.NP, sklepy 007 : skříň (chodby sklepů neslouží ke skladování).

2.NP, chodba : u bytu č. 204 – kolo, u bytu č. 203 tiskárna (zúžená úniková cesta).

3.NP, chodba : dětské šlapadlo, kočár (zúžená úniková cesta).

3.NP, chodba : u bytu č. 301 - váza s dekorací (zúžená úniková cesta).

4.NP, chodba : kytka (zúžená úniková cesta).

5.NP, chodba : u bytu č. 503 - kytka (zúžená úniková cesta)..

6.NP, chodba : kytka (zúžená úniková cesta).

6.NP, chodba : bez závad.

Garážové stání :

1.PP, chodby, schodiště : 2 x pneumatika u strojovny výtahu 01/33 (odstranit).

V objektech je instalováno nouzové osvětlení, které je doplněno šipkami vyznačující směr úniku.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

servisní středisko PRAHA - Pikovická 870/7, 147 00 Praha 4, tel. 244 462 015, mobil 725 076 222, tvrdik@vyzbrojna.cz

Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Plzeň - Hradec Králové - Zlín - Opava - Klatovy

www.VYZBROJNA.cz



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výstroj a výstroj



ISO 9001:2015

Označení elektrorozvaděčů samolepkou „Pozor elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji“ je bez závad.

Označení výtahů samolepkou „Výtah nepoužívejte při požáru“ je provedeno.

Označení hlavních uzávěrů vody je rovněž provedeno.

Revize hasicích přístrojů byla provedena dne : 5.5. 2020.

Revize požárního vodovodu byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola nouzového osvětlení byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola požárních dveří byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola posuvných dveří v garáži byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola požárních klapek byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola požárních stěnových uzávěrů (PSUM) byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola požárních ucpávek byla provedena dne : 5.5. 2020.

Kontrola požárního odvětrávání ZOKT Intexco Argosy byla provedena dne : 10 / 2019.

Dále je nutné udržovat volné únikové cesty, nesmí na nich být uložen a skladován materiál (hořlavý materiál, květiny apod.). Na základě níže citovaného zákona je nutno tento materiál z únikových cest odstranit. Dle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. V novelizovaném znění je v § 5 odst. 1 písm.b/ uloženo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám :

„ udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají a udržovat přístupy k prostředkům požární ochrany“

v § 17 bodu 1 odst. C jsou fyzické osoby povinny :

„ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany“

dále v § 17 bodu 1 písm. A / jsou fyzické osoby povinny :

„ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení“

2. Kontrola dokumentace požární ochrany :

Dokumentace požární ochrany je kompletně zpracována a řádně vyvěšená.

Zpracoval : Jiří Tvrdík

osoba odborně způsobilá v PO

Číslo osvědčení : Z-372/96

Mobil : 725 076 222

Jiří Tvrdík
odborně způsobilá
osoba v PO
č. osvědčení Z-372/96